



МЧС РОССИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР

Управление по лицензированию,
аттестации и аккредитации
образовательных учреждений министерства
образования Оренбургской области.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соблюдении на объектах соискателя лицензии
требований пожарной безопасности.

«11» декабря 2006 г.

№ 486

ОГПН по г. Орску и ОК ВЗ «05» декабря 2006 г. проведена внеплановая проверка здания, помещения и рассмотрены материалы, характеризующие состояние пожарной безопасности:

МОУ «Новооренбургская средняя общеобразовательная школа».

расположенного по адресу:

462893 Оренбургская обл., Кваркенский район,
с. Новооренбургское ул. Садовая д. 21.

по заявлению соискателя в лице:
на право получения лицензии:

Директора Солоха И.М.
Образовательная деятельность.

В ходе проверки установлено:

1. Здание школы двухэтажное, стены кирпичные, перекрытие железобетонное, кровля мягкая толерубероидная. Здание II-ей степени огнестойкости. Размеры в плане 78 м. х 18 м., высота – 6 м. Общая площадь заявленных помещений – 2808 кв. м., объем – 8424 куб. м. Имеется подвальное помещение. Подвал имеет один обособленный выход во двор непосредственно наружу. Школа является муниципальной собственностью администрации Кваркенского района. Функциональное назначение здания – Ф 4.1.
2. Отопление водяное от местной котельной, работающей на жидком топливе, расположенной в отдельном здании. Соответствует правилам пожарной безопасности. Вентиляция естественная.
3. Освещение осуществляется от ламп типа ЛБ и электрических ламп накаливания. Аппараты защиты от короткого типа А 3163, А 3161, АЕ 1031 Проведены замеры сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного оборудования, контуры заземления, на омическое сопротивление молниезащиты. Протоколы №41/1-4 от 17 июля 2006 года выданы электролабораторией ФГУ «Оренбурггосэнергонадзор». Результаты проверок соответствуют требованиям нормативных документов.
4. Наибольшее количество педагогического и обслуживающего персонала - 29 человека, количество учащихся - 98 человек.
5. Предусмотрено с первого этажа пять эвакуационных выходов, со второго этажа два эвакуационных выхода в лестничные марши. Расстояние от наиболее удаленной точки до эвакуационного выхода составляет 25 м., требуемая – 35 м. Соответствует противопожарным нормам и правилам. Ширина эвакуационных путей - 1,2 м, требуемая 1,2 м.
6. Первичными средствами пожаротушения помещения укомплектованы согласно норм положенности в количестве ОП-5 - 12 шт., ОУ-3 - 1 шт. Приобретены в 2005 г. и, 2006 г. Паспорта имеются.

7. Помещения Новооренбургской средней общеобразовательной школы не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре.

Установка автоматической пожарной сигнализации запланирована на 2008 год согласно программы «Безопасность образовательного учреждения» Кваркенского района на 2005-2009 годы, утвержденной решением Совета депутатов № 302 от 3 августа 2005 г.

8. Внутренний пожарный водопровод не требуется.

9. Наружное пожаротушение отсутствует. Имеется скважина, приспособленная для забора воды на цели пожаротушения пожарной техники на расстоянии 500 м.

10. Приказом директора школы назначен ответственный за противопожарное состояние. Имеются инструкции по мерам пожарной безопасности, план эвакуации людей при пожаре, журнал противопожарного инструктажа с отметкой о прохождении инструктажа в сентябре 2006 г. Противопожарный режим соблюдается.

ВЫВОД: система пожарной безопасности МОУ «Новооренбургская средняя общеобразовательная школа», расположенного по адресу: 462893 Оренбургская обл., Кваркенский район, с. Новооренбургское ул. Садовая д. 21, **СООТВЕТСТВУЕТ** требованиям ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность» и заявленному виду деятельности.

Настоящее заключение действует в течение шести месяцев с момента его подписания до получения лицензии.

**Начальник отдела ГПН
по г. Орску и ОК ВЗ**



О.А. Витушкин

Исп. Ханов Э.А.
тел. 23-53-44